

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Prostřední 645/8**

PSC, obce: **634 00 Přímětice**

K.ú., parcelní č.: **Přímětice, 541**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztahná plocha: **169,5 m²**




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,60 W/(m ² .K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	67,2 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	146,9 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	93,4 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
	Příprava teplé vody	24,9 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	28,5 kWh/(m ² .rok)	G

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **523 716.0**

Vyhotoveno dne: **9. srpen 2023**

Podpis:

