


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Perk 68
PSC, obce: 675 22 Stařeč
K.ú., parcelní č.: Stařeč, 7, 417
Typ budovy: rodinný dům
Celková energetický vztažná plocha: 187,3 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,20 W/(m².K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	305,6 kWh/(m².rok)	
	Celková dodaná energie	367,0 kWh/(m².rok)	G
	Vytápění	343,3 kWh/(m².rok)	G
	Chlazení	0,0 kWh/(m².rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m².rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m².rok)	
	Příprava teplé vody	17,9 kWh/(m².rok)	C
	Osvětlení	5,8 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance
Osvědčení č.: 093
Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 627 794.0
Vyhотовeno dne: 26. srpen 2024
Podpis:

